

Turun seudun puhdistamo Oy**Flokkulanttien koeajot laskeutuskokeet v. 2020**

pvm	klo	polymeerilaatu / toimittaja	linja nro	polym. annos g/m3	Laskeutuvuus aika s.

Koeajon toteutus:

Koeajettaville flokkulanteille haetaan aktiiviliete ennalta sovitusta linjasta, ilmastusaltaan samasta kohdasta.

Testissä tutkitaan lietteen laskeutuvuutta 1 g/m3, 1,5 g/m3 ja 2 g/m3 annoksilla suhteessa lietteen laskeutuvuuteen ilman flokkulanttia.

Laskeutuvuutta mitataan 1000 ml mittalasissa. Mitattava laskeutuvuus aika on 1000 ml -> 700 ml.

Laskeutuvuuden pisteytys tapahtuu *liitteen 5* mukaisesti.